

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/8243/18

Spis. zn.: ZN/1494/ŽP/18

Počet listů: 6

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Milan Janko

Tel.: +420 377 195 634

E-mail: milan.janko@plzensky-kraj.cz

Datum: 09.05.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zahájení řízení k žádosti o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KÚPK“), obdržel jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. w) zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dne 30.04.2018 žádost Povodí Vltavy, státního podniku, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953, o provedení mimořádné manipulace na vodním díle Hracholusky na významném vodním toku Mže (ř. km 22,673). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí nařizuje podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona k projednání žádosti ústní jednání, které se uskuteční dne

04.06.2018 od 13:00 hod. (pondělí)

v zasedací místnosti č. 326 (3. patro)
v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Škroupova 18, 301 00 Plzeň.


Důvodem žádosti o provedení mimořádné manipulace je provedení stavebních prací v rámci akce „**Rekonstrukce železničního mostu v 1,429 km trati Pňovany – Bezdržice**“ společností SMP CZ a.s. (provedení nezbytných, projektem stanovených stavebních prací – obetonávka nosných pilířů) a realizace „**Opatření pro zavodnění SV**“ v rámci investiční akce Povodí Vltavy s.p. (účelem opatření je umožnit vyrovnaní tlaků před a za návodními tabulemi na obou větvích spodních výpustí pro lepší manipulovatelnost s těmito uzávěry). Termín realizace je u obou akcí listopad 2018.

Navrhované manipulace přesahují rámec manipulačního řádu pro vodní dílo Hracholusky schváleného rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dne 09.04.2013 pod č.j. ŽP/1929/13, zejména ustanovení uvedená v kapitole C.4.1, C.4.3.1 a příloze G.4 (průběh dispečerského grafu A). Snižování hladiny v nádrži bude zahájeno dříve a na

nižší úroveň, než je na podzim obvyklé. Veškeré ostatní hlavní zásady manipulací a podmínky stanovené v manipulačním řádu budou v období mimořádné manipulace dodržovány, včetně stanovené hodnoty minimálního (2,496 m³/s) a neškodného (45 resp. 55 m³/s) odtoku.

Rozsah mimořádné manipulace (věcný a časový):

- Od 03.09.2018 (pondělí) do 01.11.2018 postupné snižování hladiny vody v nádrži z úrovně obvyklé pro toto období (dispečerský graf A – cca 352,50 m n. m. k datu 01.09.) na úroveň 348,00 m n. m. k datu 01.11.2018. Průměrný pokles hladiny v nádrži je uvažován cca 7 až 8 cm za den, navýšení odtoku z nádrže bude přibližně o 3 m³/s vyšší než bude aktuální přítok.
- V období 01.11.2018 – 07.12.2018 udržování hladiny na kótě 348,00 m n. m. s provozní tolerancí +/- 25 cm, pokud to hydrologické podmínky umožní.
- Od 07.12.2018 (pátek) zahájení manipulací za účelem opětovného dosažení kóty hladiny předepsané dispečerským grafem A, a to při nepodkročení hodnoty minimálního odtoku z nádrže (2,496 m³/s) - tedy z hladiny 348,00 m n. m. na hladinu danou dispečerským grafem A dle hydrologických podmínek, nejpozději však do 31.03.2019.



Pozn:

- při hladině nižší než 351,10 m n.m. plavební dráha v úseku ř.km 23,0 až 32,0
- při hladině v rozmezí 351,10 až 352,20 m n.m. plavební dráha v úseku ř.km 23,0 až 39,0
- při hladině vyšší než 352,20 m n.m. plavební dráha v úseku ř.km 23,0 až 40,0

- dispečerský graf A
- dispečerský graf B - pro jednoúčelové využití nádrže dle VH bilance (reálná řada 1931-2010)
- dispečerský graf C - pro jednoúčelové využití nádrže dle VH bilance (1000-letá řada)

Dispečerský graf A

	1. XI.	1. XII.	1. I.	1. II.	1. III.	1. IV.
Hladina [m n.m.]	351.30	350.50	350.00	348.50	347.50	351.50
Objem nádrže [mil. m ³]	27.1197	24.7145	23.3056	19.5024	17.2602	27.7500

	1. V.	1. VI.	1. VII.	1. VIII.	1. IX.	1. X.
Hladina [m n.m.]	353.50	353.33	353.15	352.83	352.51	352.20
Objem nádrže [mil. m ³]	34.7810	34.1324	33.4550	32.2726	31.1226	30.0500

Další informace:

- Pokud nenastane mimořádně málovodné období, je předpoklad přechodu do standardního režimu manipulací nejpozději k datu 31.03.2019 (při průměrných přítocích dojde k doplnění na předepsanou kótu za 3 – 4 týdny).
- V případě výskytu povodňové události v období mimořádné manipulace budou manipulace realizovány vodohospodářským dispečinkem operativně při dodržení ostatních podmínek a zásad uvedených v manipulačním řádu vztahujících se k povodňové ochraně (kapitola C.1, C.4.3 a C.5). Obdobně v případě výskytu hydrologického sucha bude postupováno operativně a v souladu s ustanovením kapitoly C.4.2 manipulačního řádu.
- Uvedený postup manipulací znamená, že hladina vody v nádrži se bude od 03.09.2018 pohybovat (a to i výrazně) pod úrovní předepsanou dispečerským grafem A. K přechodu na kótu 348,00 m n. m. k datu 01.11.2018 bude nutné od 03.09.2018 snižovat hladinu v nádrži rychlostí v průměru 7 – 8 cm za den. To představuje udržovat odtok z nádrže na úrovni přibližně o 3 m³/s vyšší než bude aktuální přítok.
- Celkem dojde k vypuštění objemu 12,5 mil. m³. Zásobní prostor nádrže bude při úrovni hladiny na kótě 348,00 m n. m. naplněn na 41,3 %. Při běžném režimu je na podzim hladina snižována na kótu 350,00 m n. m., což odpovídá naplnění zásobní prostoru na 56,8 %. Pod tuto kótu je hladina následně snižována v zimním období operativně dle vývoje zásoby vody ve sněhové pokrývce v povodí nádrže. V zimním období se hladina obvykle pohybuje v rozmezí mezi kótami 350,00 m n. m. (absence sněhové pokrývky) a 345,00 m n. m. (výrazně nadprůměrné zásoby vody ve sněhu).
- V důsledku mimořádné manipulace dojde v průběhu měsíce září k poklesu hladiny pod kótu 352,20 m n. m., resp. 351,10 m n. m. Poklesem hladiny pod uvedené kóty nebude možné garantovat plavebně provozní podmínky (plavební hloubku) na účelové vodní cestě v úseku ř. km 39,0 – 40,0, resp. 32,0 – 40,0). Tato situace bude řešena v součinnosti se Státní plavební správou. Státní plavební správa již stanovila (stanoviskem ze dne 01.03.2018

pod č.j. 1452/PH/18) podmínky pro zajištění plavebního provozu na účelové vodní cestě v období od 01.04.2018 do 15.09.2018 z důvodu provádění rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany - Bezručovice (zúžená plavební dráha, zákaz proplutí).

- Záměr byl Povodím Vltavy, státním podnikem projednán s osobami odpovědnými za výkon TBD na vodním díle Hracholusky (osoby určené v rámci Povodí Vltavy, státní podnik a odborně způsobilá osoba VODNÍ DÍLA – TBD a.s.), a to bez připomínek. Manipulace bude v rámci TBD využito k realizaci činností, které při běžné úrovni hladiny není možné provádět (kontrola návodního líce, SO apod.).

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, Plzeň, místnost č. 354, nejlépe v úřední dny Po a St 8:00 – 17:00 hod., mimo úřední dny nejlépe po předchozí telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy uplatnit podle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námitky a připomínky. Jedná se o lhůtu pro seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení zakotvené v ust. § 115 odst. 8 vodního zákona.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:

- dle § 33 odst. 1 správního řádu si zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí
- dle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 36 odst. 1 správního řádu navrhopat důkazy a činit jiné návrhy nejpozději při ústním jednání
- dle § 36 odst. 2 správního řádu vyjádřit v řízení své stanovisko
- dle § 38 odst. 1 a 4 správního řádu nahlížet do spisu

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:

- dle § 50 odst. 2 správního řádu poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí
- dle § 52 správního řádu označit důkazy na podporu svých tvrzení
- účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj
vedoucí oddělení vodního hospodářství

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
- Statutární město Plzeň, Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
- Město Stříbro, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Obec Újezd nade Mží, Újezd nade Mží 47, 330 33 Újezd nade Mží
- Obec Úlice, Úlice 50, 330 33 Úlice
- Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Plešnice
- Obec Líšřany, Líšřany 77, 330 35 Líšřany
- Obec Pňovany, Pňovany 171, 330 33 Pňovany
- Obec Čerňovice, Čerňovice 72, 330 36 Čerňovice
- Obec Erpužice, Erpužice 1, 349 01 Erpužice
- Obec Sulislav, Sulislav 42, 349 01 Sulislav
- Obec Vranov, Vranov 4, 349 01 Vranov
- Obec Bdeněves, Bdeněves 49, 330 32 Bdeněves
- Město Touškov, Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov
- Obec Kozolupy, Kozolupy 147, 330 32 Kozolupy
- Obec Vochov, Vochov 46, 330 23 Vochov
- ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové
- Plzeňská energetika a.s., Tylova 1/57, Plzeň 3 – Jižní předměstí
- Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň
- Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň
- Lobkowicz – Křimice, spol. s.r.o., Plzeňská 61/3, 322 00 Plzeň
- SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Účastníkům řízení, kteří vodoprávnímu úřadu nejsou známi, je oznámení doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 správního řádu.

Dotčené orgány

- Magistrát města Plzně – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
- MěÚ Nýřany – odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Americká 39, 304 66 Plzeň
- MěÚ Stříbro - odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro
- Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7

Na vědomí:

- Vodní díla – TBD, a.s. Praha, Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
- Spolek za krásu české krajiny, Domažlická 89, 333 01 Stod - adresa pro doručování: P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň

V souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu je obecní úřad, v jehož správním obvodu se toto oznámení doručuje, povinen jej bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí:
(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

od do